



תעודת בדיקה מספר 9211900051

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : דנבר צבעים וציפויים ישראל (2002) בע"מ
מענו : בריסל 7 שדרות 80100
תאריך ההזמנה : 12/01/03

תאור המוצר

חומרי בניה
הדגם הנבדק : . תאורו: לוח עץ צבוע כחומר
שם היצרן: לא רשום
(לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

רטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : 11/12/28 הנוטל: המזמין

מהות הבדיקה

סיווג החומר לפי סעיפים: 2.3.2-התפשטות האש, 2.4-צפיפות העשן, 2.5-עלוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף של התקן הישראלי ת"י 755 - תגובות כשרפה של חומרי בניה: שיטות בדיקה, מדצמבר 2010, גליון תיקון מספר 1 מנובמבר 2011

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתליחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות בדיקה חלקית

הדוגמה הנ"ל שנבדקה סוגה לפי אמות המידה בת"י 755 (2010) כדלהלן:
דרגת התלקחות V (חמש)
דרגת צפיפות עשן 3 (שלוש)
דרגת עלוות צורה והטיפטוף 2 (שתיים)
הערות -
לינוי הדגם ושם היצרן שצויינו לעיל נכתבו בהתאם להצהרת מזמין הבדיקה.
פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2012/04/04

תאריך הדפסה מקורי

www.sii.org.il

03-6429080

03-6465233

מסמך זה אינו תלוי

שם החותם: גורן רכרדו

תפקידו: ממנה

ר"ח חיים גלרון 42

תאריך: 2012/03/21

ענף מוצרי גומור: 03-6465225

תפקידו: בודק

תל אביב 69977

תאריך: 2012/03/21

ענף מוצרי גומור: 03-6465059

03-6465125

03-6465230

03-6467659

03-6465190



מכון התקנים הישראלי

המעבדה לחומרי בניין

תעודת בדיקה מספר 9211900051

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאור מורחב של המוצר

דף 2 מתוך 3

מידות הדוגמה: כ- 90 X 26.5 ס"מ ועובי כולל של כ- 18 מ"מ

מסה ליחידת שטח: כ- 10686 גר'/מ"ר

דוגמת לוח עץ בגוון אפור המכונה ע"י המזמין:
לוח צבוע בצבע טוטגום אנטיפלים.

מסמך זה אינו תלמוד



תעודת בדיקה מספר 9211900051

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	יחידת המידה	ממצאי הבדיקה			תוצאה למדגם	ליקויים/ הערות
2.3.2	התפשטות האש						
2.3.2	החומר מסווג עפ"י טבלה 1 של ת"י 755						
2.3.2.1	התפשטות אש מירבית תוך 1% דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0		
2.3.1	התפשטות אש מירבית תוך 10 דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0		
2.3.2.2	סיווג המוצר					V	
2.4	צפיפות העשן						
2.4.4	כליעת אור מקסי'	אחוז	18.0	21.0	19.0	19.0	
2.4.4	סיווג המוצר					3	
2.5	עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף						
2.5.3	התנהגות הדוגמה בעת הניסוי	ללא יחידה				ראה הערות	טפטוף או התפרקות החומר שאינו ממשיך לבעור על רצפת התא בבדיקה.
2.5.3	סיווג המוצר					2	

מסמך זה אינו היקף